



INSTRUCTION RVAR5-230



REGIN



Read this instruction before installation
and wiring of the product

10329A
MAY 13

Valve actuator for 3-position control

RVAR5-230 fits valve series MMV/MMR. The actuator can be set manually.

Technical data

Supply voltage	230 V AC $\pm 15\%$, 50 Hz
Control signal	3-position
Power consumption	Max. 12 W
Stroke	10...30 mm
Stroke time	3 s/mm
Force	500 N
Ambient temperature	0...50°C
Storage temperature	-40...80°C
Ambient humidity	10...90 % RH
Dimensions	200 x 310 x 135 mm
Protection class	IP54

Mounting

If the valve stem lock and valve throat adaptor are not already mounted on the valve, mount them. Pull the valve stem out as far as

possible.


Remove the locking bolts and U-bolt from the actuator yoke.

Depress the spring-loaded tab on the drive rod coupling device and fit the valve stem into the coupling. Release the tab to connect the valve to the actuator.


The position of the yoke on the valve stem adaptor must be adjusted so that the U-bolt mounting holes line up with the groove in the valve throat adaptor. If the drive rod needs to be moved in or out for this, depress the central button of the control knob and turn it clockwise to extend the drive rod and counter-clockwise to retract it (see Manual override).

Mount the U-bolt and the nuts. Tighten the nuts until the actuator is firmly attached. Disassembly takes place in reverse order.

Mounting positions



Wiring




Calibration

Field calibration is not required. When the valve reaches an end position and the actuator provides nominal positioning force, power to the actuator

motor is cut automatically.

Manual override



To manually set the valve position, first depress the central part of the knob until it clicks in place and remains depressed (1 in the figure).

The valve position may then be changed manually by turning the knob (2 in the figure). Clockwise rotation will extend the drive rod and anti-clockwise rotation will retract it.

To return to normal operation, position the knob so that it is in line with the text (Auto) on the cover. Then press down on the outer parts of the knob (3 in the figure). The depressed central part will pop out and the actuator will return to operation.



Low Voltage Directive (LVD) standards

This product conforms to the requirements of the European Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC through product standards EN60730-1:2000 and EN60730-2-14:1997.

EMC emissions & immunity standards

This product conforms to the requirements of the EMC Directive 2004/108/EC through product standards EN60730-1:2000 and EN60730-2-14:1997.

RoHS

This product conforms to the Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council.

Contact

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se



Läs denna instruktion innan produkten
monteras och ansluts

Ventilställdon för 3-punktsstyrning

RVAR5-230 passar till ventilserien MMV/MMR. Ställdonet kan köras manuellt.


Tekniska data

Matningsspänning	230 V AC $\pm 15\%$, 50 Hz
Styrsignal	3-punkts
Effektförbrukning	Max. 12 W
Slaglängd	10...30 mm
Ställtid	3 s/mm
Ställkraft	500 N
Omgivningstemperatur	0...50°C
Lagringstemperatur	-40...80°C
Omgivande luftfuktighet	10...90 % RH
Mått	200 x 310 x 135 mm
Skyddsklass	IP54


Montering

Om spindeltopp och ventilhalsadapter inte redan är monterade på ventilen, montera dem. Dra ut ventilspindeln så långt det går. Ta bort muttrarna och U-klämman från ställdonets ok. Tryck in den fjädrande bricken på drivspindelns kopplingsanordning och passa in spindeltoppen i kopplingen. Släpp bricken för att koppla ventilen till ställdonet. Okets läge på ventilhalsadaptern justeras så att U-klämmans skruvhål kommer i linje med spåret på ventilhalsadaptern. Om drivspindeln behöver flyttas in eller ut för att detta ska ske, tryck ned mittknappen på manöverratten och vrid denna medurs för att flytta ut spindeln och moturs för att flytta in spindeln (se Manuell överstyrning). Montera U-klämman och muttrarna. Dra åt muttrarna så att ställdonet sitter stadigt fast. Nedmontering i omvänd ordning.

Monteringspositioner




Inkoppling



Kalibrering

Fältkalibrering behövs ej. När ventilen når ett ändläge och ställdonet ger nominell ställkraft bryts strömmen till drivmotorn automatiskt.

Manuell överstyrning



För att manuellt ställa in ventilpositionen, tryck först ned mittknappen på ratten tills den klickar och stannar kvar i nedtryckt läge (1 i figuren). Ventilpositionen kan då ändras manuellt genom att ratten vrids (2 i figuren). Vid medurs vridning skjuts drivstäng utåt och vid moturs vridning dras den inåt.

För att återgå till normal drift, ställ ratten i linje med texten (Auto) på locket. Tryck sedan ned de yttre delarna av ratten (3 i figuren). Mittknappen kommer att hoppa upp och ställdonet återgår i drift.



LVD, lågspänningsdirektivet

Produkten uppfyller kraven i det europeiska lågspänningsdirektivet (LVD) 2006/95/EG genom produktstandard EN60730-1:2000 och EN60730-2-14:1997.

EMC emissions- och immunitetsstandard

Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG genom produktstandard EN60730-1:2000 och EN60730-2-14:1997.

RoHS

Produkten uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU.

Teknisk support

Teknisk hjälp och råd på telefon: 031 720 02 30

Kontakt

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se



Diese Anleitung vor Montage und Anschluss des Produktes bitte durchlesen

Ventilstellantrieb mit 3-Punkt-Stellsignal

Der Ventilstellantrieb RVAR5-230 ist für die Ventilserie MMV/MMR vorgesehen. Der Stellantrieb kann manuell verstellt werden.

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V AC $\pm 15\%$, 50 Hz
Stellsignal	3-Punkt
Leistungsaufnahme	Max. 12 W
Hubweg	10...30 mm
Laufzeit	3 s/mm
Stellkraft	500 N
Umgebungstemperatur	0...50°C
Lagertemperatur	-40...80°C
Umgebungsfeuchte	10...90 % rel.F.
Abmessungen	200 x 310 x 135 mm
Schutzart	IP54

Montage


Ventiladapter und Spindeladapter anbringen, falls sie noch nicht am Ventil montiert sind. Ventilspindel so weit wie möglich herausziehen. Verriegelungsbolzen und Bügelschraube vom Joch des Stellantriebs abnehmen.

Die Kupplungsplatte der Antriebsstange drücken und gleichzeitig die Ventilspindel in die große Öffnung einfügen. Zum Einrasten Knopf loslassen.


Jetzt die Antriebskonsole soweit drehen, bis sich die Bohrung der Bügelschraube und die Nut des Ventiladapters auf gleicher Position befinden. Sollte die Antriebsstange hierfür bewegt werden müssen, ist der mittlere Teil des Steuerknopfs zu drücken und zu drehen (im Uhrzeigersinn bewegt die Antriebsstange nach unten, gegen den Uhrzeigersinn nach oben).

Bügelschraube und Muttern anbringen. Muttern anziehen bis der Stellantrieb fest montiert ist. Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulagen




Anschluss



Kalibrierung

Eine vor Ort Anpassung ist nicht erforderlich. Erreicht das Ventil die Endposition und der Stellantrieb liefert Nennkraft, wird der Stellantriebsmotor automatisch abgeschaltet.

Handbedienung



Die Ventilstellung kann manuell eingestellt werden, indem der mittlere Teil des Drehknopfes heruntergedrückt wird, bis er einrastet (1 in der Abbildung). Die Ventilstellung kann durch Drehen des Knopfes verstellt werden (2 in der Abbildung). Im Uhrzeigersinn wird die Antriebsstange nach unten, und gegen den Uhrzeigersinn nach oben bewegt.

Für erneuten Normalbetrieb den Knopf drehen, bis er in einer Linie mit dem Text „Auto“ (auf dem Gehäuse) ist. Danach auf den äußeren Rand des Knopfes drücken (3 in der Abbildung). Der mittlere Teil wird dann entsperrt, und der Stellantrieb schaltet wieder in Normalbetrieb um.



Konformitätserklärung Niederspannungs-Richtlinie

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (LVD) durch Erfüllung der Normen EN60730-1:2000 und EN60730-2-14:1997 und trägt das CE-Zeichen.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG durch Erfüllung der Normen EN60730-1:2000 und EN60730-2-14:1997.

RoHS

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlamentes und des Rates.

Kontakt

RICCIUS + SOHN GmbH Vertriebsbüro Deutschland,
Haynauer Str. 49, 12249 Berlin
Tel: +49 30 77 99 40, Fax: +49 30 77 99 413
info@riccius-sohn.eu, www.regincontrols.de



Veuillez lire cette instruction avant de procéder à l'installation et au raccordement de l'appareil.

Moteur de vanne pour signal de commande 3 points

L'actionneur RVAR5-230 est prévu pour le pilotage des vannes appartenant à la gamme MMV/MMR. Il dispose d'une commande manuelle.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC ± 15 %, 50 Hz
Signal de commande	3 points
Puissance consommée	Max. 12 W
Course	10...30 mm
Temps de course	3 s/mm
Force	500 N
Température ambiante	0...50°C
Température de stockage	-40...80°C
Humidité ambiante	10...90 % HR
Dimensions	200 x 310 x 135 mm
Indice de protection	IP54

Installation

Si ce n'est pas déjà fait, montez l'écrou de blocage de la tige et l'adaptateur sur la vanne. Tirez la tige au maximum.


Retirez les vis et l'attache en U de l'actionneur.

Appuyez sur le ressort du dispositif d'attache de la tige, et insérez la tige de la vanne. Lâchez le ressort pour raccorder la vanne à l'actionneur.


Afin que les trous pour les vis de l'attache en U soient alignés avec l'axe à l'intérieur de l'adaptateur, ajustez la position de l'actionneur sur l'adaptateur de la vanne. Si vous avez besoin de faire rentrer ou sortir la tige d'actionnement pour réaliser cette opération, appuyez sur la partie centrale du bouton de commande manuelle. Ensuite, tournez le dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire sortir la tige, ou dans le sens inverse pour la faire rentrer (voir Commande manuelle).

Montez l'attache en U et les écrous. Vissez jusqu'à ce que l'actionneur soit fermement fixé sur la vanne. Pour démonter l'actionneur, suivez les instructions précédentes dans le sens inverse.

Positions de montage




Raccordement



Étalonnage

Il n'est pas nécessaire d'effectuer un étalonnage du champ. Lorsque la vanne atteint la butée et que l'actionneur fournit une force de réglage nominale, l'alimentation du moteur se coupe automatiquement.

Commande manuelle



Pour régler manuellement la position de la vanne, appuyez sur la partie centrale du bouton jusqu'à entendre un clic. Elle doit rester enfoncée (n°1 sur le schéma ci-dessus). Il est alors possible de modifier manuellement la position du boisseau en tournant le bouton (n°2 sur le schéma ci-dessus). Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire sortir la tige d'actionnement, ou dans le sens inverse pour la faire rentrer.

Pour revenir en mode normal, repositionnez le bouton afin qu'il soit aligné avec le texte « Auto ». Appuyez sur les côtés du bouton (n°3 sur le schéma ci-dessus). La partie centrale se débloque et retourne en position normale (non enfoncée). L'actionneur fonctionne de nouveau automatiquement.



Directive basse tension (BT)

Ce produit répond aux exigences de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil (BT) au travers de la conformité aux normes EN60730-1:2000 et EN60730-2-14:1997. Il porte le marquage CE.

Directive compatibilité électromagnétique (CEM)

Ce produit répond aux exigences de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (CEM) au travers de la conformité aux normes EN60730-1:2000 et EN60730-2-14:1997.

RoHS

Ce produit répond aux exigences de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

Contact

Regin France, 32 rue Delizy, 93500 Pantin
Tél : +33(0)1 71 00 34, Fax : +33(0)1 71 46 46
www.regin.fr, info@regin.fr